

**AI CONSORZIATI
DEL DISTRETTO IRRIGUO DELLA
BASSA VALLE DEL COGHINAS**

OGGETTO: COLLASSAMENTO DELLA CONDOTTA CONSORTILE IN PRFV DEL DISTRETTO IRRIGUO DELLA BASSA VALLE DEL COGHINAS – 1° LOTTO – CONDOTTA 1 DN 1000. CONVOCAZIONE INCONTRO URGENTE

Gentilissimi Consorziati,

Nella notte tra sabato 23 e domenica 24 settembre, la condotta, quale opera regionale di bonifica, realizzata nei primi anni '90 nell'ambito del Progetto 1/F/85 – Lavori di riordino della rete irrigua del Comprensorio 1° Lotto Bassa Valle del Coghinas, è collassata in due punti per la quarta volta in due mesi (la terza consecutiva nell'arco di 15 giorni), determinando danni alle aree limitrofe di proporzioni importantissime ed ancora da valutare compiutamente, poiché la rottura è avvenuta nottetempo, quindi con un effetto trascinamento e dilavamento notevoli.

La condotta in oggetto è la distributrice principale del comparto irriguo della Bassa Valle del Coghinas, ed alimenta un'area a forte vocazione orticola di estensione pari a 1.050 ettari. L'Ufficio tecnico consortile valuta inutile e pericoloso ripristinare la condotta che si precisa essere in PRFV (vettoresina), e che ormai non offre alcuna garanzia di tenuta. Ripristinarlo significherebbe esporsi, a brevissimo termine, ad eventi analoghi.

Al fine di non interrompere il servizio pubblico di erogazione della risorsa irrigua, attualmente, è stata attivata una soluzione temporanea che prevede l'utilizzo di un'altra distributrice di un lotto adiacente che dirama dalla stessa vasca. A tale scopo, sono stati individuati 6 settori e le aziende potranno accedere al servizio irriguo una volta ogni sei giorni. Tale soluzione può garantire il servizio nel solo periodo invernale, ma non potrà in alcun modo essere utilizzata con efficienza dopo il mese di aprile 2024. Si ritiene pertanto non procrastinabile un urgente intervento di manutenzione straordinaria del tratto di condotta interessato dall'evento per un importo pari a € 4.300.000 volto a garantire il ripristino del servizio pubblico irriguo per le aree interessate dal citato evento ed evitare il danno per la mancata produzione per le aziende agricole direttamente interessate.

Tutto ciò premesso,

il Consorzio di Bonifica del Nord Sardegna, vista la grave situazione sopra descritta, intende organizzare un incontro urgente e per tale motivo si chiede alle SS.VV. la disponibilità a partecipare all'incontro che si terrà **venerdì 06 ottobre p.v.** presso la sala consiliare del **Comune di Valledoria alle ore 11.00.**

Confidando nella Vs. gradita partecipazione, si coglie l'occasione per porgere,

Distinti saluti.



IL PRESIDENTE
f.to Dott. Anton Pietro Stangoni

RELAZIONE FOTOGRAFICA




Foto 1 - Vista aerea da monte del sito dopo la rottura del 24.09.2023



Foto 2 - Vista aerea da valle del sito dopo la rottura del 24.09.2023



Foto 3 - Vista aerea da valle del sito dopo la rottura del 02.07.2023



Foto 4 - Particolare delle aree dopo la rottura del 24.09.2023



Foto 5 - Particolare delle aree dopo la rottura del 24.09.2023

